

Số: /TB-BVPHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời chào giá kiểm tra, bảo trì hệ thống đường điện 3 pha,
máy phát điện 3 pha của Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2024

Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị quan tâm.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp đang có nhu cầu cần kiểm tra, bảo trì hệ thống đường điện 3 pha, máy phát điện 3 pha của Bệnh viện Phục hồi chức năng năm 2024.

Kính mời quý cơ quan, đơn vị quan tâm gửi bảng chào giá tham gia cung cấp dịch vụ theo danh mục đính kèm gửi về Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

- Bảng chào giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), mức khấu trừ, hiệu lực báo giá 30 ngày kể từ ngày chào giá. Bảng chào giá/báo giá phải được ký tên, đóng dấu và bỏ vào phong bì dán kín.

- Thời hạn tiếp nhận chào giá: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thông báo.

- Thời gian nhận báo giá: trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ nhận bảng chào giá: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp (số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773 871635)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành

DANH MỤC
BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐIỆN 3 PHA,
MÁY PHÁT ĐIỆN 3 PHA NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số /TB-BVPHCN, ngày /9/2024 của BVPHCN)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng	Ghi chú
01	Bảo trì các CB 3 pha, đầu cos, đô bi nô, đường dây điện tổng 3 pha	Hệ thống	01	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra các tủ điện tổng;- Đường dây dẫn điện 3 pha tổng;- Các CB tổng, đầu cos tổng;	
02	Bảo trì, máy phát điện 3 pha	Cái	01	<ul style="list-style-type: none">- Nguồn điện máy phát, dây điện máy phát- Thay lọc dầu máy phát điện;- Thay lọc nhớt máy phát điện;- Thay nhớt máy phát điện.- Kiểm tra nước giải nhiệt máy phát điện.	